ОБЩИНА
АСЕНОВГРАД

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

сряда, 04 ноември 2026

ОБЩИНА – АСЕНОВГРАД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Цел на водовземането	Всички други цели – СПА центрове и хотели
Воден обект/Водно тяло	Находище на минерална вода „Леново“ – публична общинска собственост.
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1, чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а“ от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Общинска администрация – Асеновград заявление с вх. № 94-И-307/27.07.2026 г. и допълнителни документи с вх. № 94-И-307(2)/16.10.2026 г. от „Икм Солар“ ЕООД (ЕИК 207844908) за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - публична общинска собственост. Представено писмо № ОВОС-1965-4/14.10.2026 г. от РИОСВ – Пловдив, според което дейността е изключена от процедури по ОВОС и оценка за съвместимост. Няма въведени специфични ограничителни мерки в ПУРБ, застрашаващи водовземането.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водоползването	Чрез съществуващо водовземно съоръжение – Сондаж № 16 (с дълбочина 1312,00 м), оборудвано с каптажна надземна постройка и фонтанна арматура. Водовземането ще се осъществява гравитачно с изграждане на довеждащ водопровод с дължина 60 м по общинска улица с ИД 43298.502.523.
Място на водоползването	Поземлен имот с идентификатор № 43298.502.269 по кадастралната карта на с. Леново, община Асеновград, област Пловдив **EKATTE 43298**
Проектни параметри на водоползване	Средноденонощен дебит - 0.20 л/сек; денонощно водно количество - до 17.28 куб. м/ден; общо годишно водно количество – до 6307 куб.м/годишно при целогодишно ползване (365 дни). Съоръжението ще работи в режим на самоизлив. Максимално допустимото експлоатационно динамично водно ниво (ДВН) във водоизточника да не се снижава под абсолютна кота 294.11 м.

Условия, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:	• Спазване на разрешените водни количества и целта на водовземане; • Монтиране на сертифициран водомер за отчитане на обемите; • Изпълнение на изискванията на чл. 158 от Наредба № 1 преди фактическото въвеждане в експлоатация; • Заплащане на такса за водовземане съгласно „Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода на територията на община Асеновград“ Ежемесечно провеждане на собствен количествен мониторинг на ползваните водни количества чрез прошнурован дневник.
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица	В 14-дневен срок от обявяването заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и възражения се представят в Община Асеновград на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9, ет.II или на E-mail obshtina@asenovgrad.bg

Поставено на таблото за обяви в Центъра за информационно и административно обслужване на гражданите и официалния сайт на Община Асеновград на 04.11.2026 г.